

Městský úřad Trutnov
odbor životního prostředí

Slovanské nám. 165, Trutnov 541 16, telefon 499 803 111 , fax 499 803 412

Č.j.2013/3979/ŽP/BRM

Spisový znak 231.2

V Trutnově, dne 27.6.2013

Skartační znak A/20

Oprávněná úřední osoba:

Ing. Monika Brázdová, tel. 499 803 255, e-mail: brazdova@trutnov.cz

Účastníci vodoprávního řízení (dle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa, IČ: 656 119

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice KHK, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 01 Trutnov

Správa KRNP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Věc: **„Obecní vodovod Horní Malá Úpa, I., II. a III. etapa“**
k.ú. Horní Malá Úpa

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je

Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa, IČ: 656 119

I. vydává

na základě ustanovení § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

kolaudační rozhodnutí

stavby vodního díla „Obecní vodovod Horní Malá Úpa, I., II. a III. etapa“ v kraji Královéhradeckém, okrese Trutnov, obci Malá Úpa, katastrální území Horní Malá Úpa, pozemku st.p.č.108, st.p.č. 222, st.p.č. 226, p.p.č. 70/1, 70/23, 72, 73/1, 82/1, 83, 84/2, 86/1, 86/2, 91/4, 97/1, 97/3, 100, 102/1, 102/3, 103/2, 106, 109/1, 109/2, 109/3, 109/6, 112/1, 112/2, 112/12, 126/1, 145, 150/2, 150/11, 152/1, 152/3, 154/1, 154/5, 154/10, 154/12, 155/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 163/1, 168/3, 168/11, 168/12, 168/16, 168/17, 168/21, 168/23, 170/5, 170/8, 172/1, 172/2, 174/1, 174/2, 222, 418, 427, 430, 432, 446, 452/1, 455, 456/1, 534, 537/2, 541/2 HGR 64140 - Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš.

Základní údaje o povolované stavbě:

Vlastník vodního díla

Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116,
542 27 Malá Úpa, IČ: 656 119

Povolovaná vodní díla

vodovodní řad, vodojem, redukční stanice
místní

Příslušnost k systému vodovodu

Účel užití vody	odběry pro pitné účely – zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí	obec Malá Úpa
Údaj o provozním řádu.....	ANO
Změny stavby vodního díla	ANO
Byl předložen doklad o evidenci vodní stavby v katastru nemovitostí..	NE
Bylo předloženo geodetické zaměření vodního díla	ANO

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:

I. etapa:

stavební objekt SO 1	vodovodní řad B1
Parcelní čísla	st.p.č. 108, p.p.č.154/5, 154/10, 154/12, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 456/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	213,4 m (177m budováno v předstihu, 36,4m realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 80
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	podzemní hydrant

II. etapa:

stavební objekt SO 2	vodovodní řad A1
Parcelní čísla	p.p.č. 152/1, k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad přívodní
Celková délka řadu	467,6 m (realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
stavební objekt SO 3	vodovodní řad A2
Parcelní čísla	p.p.č. 152/1, k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad přívodní
Celková délka řadu	288,1 m (realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 80
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 80
stavební objekt SO 4	vodojem
Parcelní čísla	p.p.č. 152/1, k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodojemu	zemní
Objem vodojemu.....	50 m ³
stavební objekt SO 5	vodovodní řad A
Parcelní čísla	p.p.č.150/2, 150/11, 152/1, 152/3, 156/5 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	312,6 m (realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 125
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 125
stavební objekt SO 6	vodovodní řad B
Parcelní čísla	p.p.č. 150/2, 156/5, 163/1, 168/3, 168/11, 168/16, 168/17, 170/8, 170/5, 172/1, 172/2, 174/1, 174/2, 452/1, 455, 534 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	623,7 m (241m budováno v předstihu, 382,7m realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 80

Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	Redukční stanice tlaku (p.p.č.170/8), podzemní hydrant
stavební objekt SO 7	vodovodní řad B2
Parcelní čísla	p.p.č.163/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	18 m (realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	podzemní hydrant
stavební objekt SO 8	vodovodní řad B3
Parcelní čísla	p.p.č.163/1, st.p.č. 222 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	47 m (realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	podzemní hydrant
stavební objekt SO 9	vodovodní řad B4
Parcelní čísla	p.p.č. 168/3, 168/11, 168/16, 168/17, 168/21, 168/23 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	187,1 m (91 m budováno v předstihu, 96,1 m realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	podzemní hydrant
stavební objekt SO 10	vodovodní řad B4a
Parcelní čísla	p.p.č. 112/1, 112/2, 112/12, 168/12, 168/16, 456/1, 541/2 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	82 m (realizace v předstihu)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
III. etapa	
stavební objekt SO 11	prameniště
Parcelní čísla	p.p.č. 152/1, k.ú. Horní Malá Úpa
stavební objekt SO 12	vodovodní řad C
Parcelní čísla	p.p.č. 106, 126/1, 145, 154/1, 154/5, 154/10, 155/1, 446 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	685,6 m (476 m budováno v předstihu, 209,6 m realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	Redukční stanice tlaku (p.p.č. 154/1), podzemní hydrant
stavební objekt SO 13	vodovodní řad C1
Parcelní čísla	p.p.č. 70/1, 70/23, 72, 73/1, 86/1, 86/2, 97/1, 97/3, 100, 102/1, 102/3, 103/2, 106, 427, 430, 537/2, st.p.č. 226 v k.ú. Horní Malá Úpa

Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	387 m (379 m budováno v předstihu, 8 m realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	Redukční stanice tlaku (p.p.č. 106), podzemní hydrant
stavební objekt SO 14	vodovodní řad C2
Parcelní čísla	p.p.č. 82/1, 83, 84/2, 102/3, 103/2, 106, 418, 432 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	264 m (realizace v předstihu)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	podzemní hydrant
stavební objekt SO 15	vodovodní řad D
Parcelní čísla	p.p.č. 91/4, 109/1, 109/2, 109/3, 109/6, 112/1, 112/2, 112/12, 427 v k.ú. Horní Malá Úpa
Druh vodovodního řadu	vodovodní řad zásobovací sítě
Celková délka řadu	314,2 m (155 m budováno v předstihu, 159,2 m realizace 2011)
Nejmenší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Největší jmenovitá světlost řadu	PE DN 100
Jiné stavby	podzemní hydrant

II. stanovuje podmínky

na základě ustanovení § 190 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **za kterých užívání vodního díla povoluje :**

1. Vlastník stavby je povinen v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a tímto kolaudačním rozhodnutím udržovat stavbu v dobrém technickém stavu, tak aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení, a aby se co nejvíce prodloužila její užitelnost.
2. Vlastník stavby je povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou dobu jejího užívání. Při změně vlastnictví stavby ji odevzdá novému nabyvateli.
3. Stavba bude užívána v souladu s platným povolením k nakládání s vodami – povolení k odběru podzemních vod.
4. Chlorování bude prováděno při odtoku z vodojemu přímo do spotřebiště v závislosti na proteklém množství vody. Pravidelně bude prováděno odkalování koncových větví vodovodu, zvláště v mezisezónním období.
5. V termínu do jednoho roku od právní moci kolaudačního rozhodnutí bude podán návrh na stanovení ochranného pásma vodních zdrojů v souladu s ustanovením §30 vodního zákona.

III. rozhoduje o námitkách účastníků řízení :

Námítky nebyly uplatněny.

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov – odbor životního prostředí obdržel dne 29.5.2013 žádost Obce Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa, IČ: 656 119 o vydání kolaudačního rozhodnutí dle §82 zákona č. 50/1976 Sb. stavební zákon na stavbu „Obecní vodovod Horní Malá Úpa, I., II. a III. etapa. Dnem obdržení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad zahájení řízení včetně svolání místního šetření provedl telefonicky. Místní šetření za účasti investora, zhotovitele a zástupce Správy KRNP Vrchlabí proběhlo dne 18.6.2013.

Stavba je provedena v rozsahu:

I. etapa:

- vodovodní řad B1, PVC 100, délky 213,4 m, zásobní
umístění: st.108, p.p.č. 154/5, 154/10, 154/12, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 456/1 k.ú. Horní Malá Úpa

II. etapa:

- vodovodní řad A1, délky 467,6 m, přívodní, na p.p.č. 152/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad A2, délky 288,1 m, přívodní, na p.p.č. 152/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodojem zemní 50 m³, na p.p.č. 152/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad A, délky 312,6 m, zásobní, na p.p.č. 150/2, 150/11, 152/1, 152/3, 156/5 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad B, délky 623,7 m, zásobní, na p.p.č. 150/2, 156/5, 163/1, 168/3, 168/11, 168/16, 168/17, 170/8, 170/5, 172/1, 172/2, 174/1, 174/2, 452/1, 455, 534 k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad B2, délky 18 m, zásobní, na p.p.č. 163/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad B3, délky 47 m, zásobní, na p.p.č. 163/1, st.p.č. 222 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad B4, délky 187,1 m, zásobní, na p.p.č. 168/3, 168/11, 168/16, 168/17, 168/21, 168/23 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad B4a, délky 82 m, zásobní, na p.p.č. 112/1, 112/2, 112/12, 168/12, 168/16, 456/1, 541/2 v k.ú. Horní Malá Úpa

III. etapa:

- prameniště, na p.p.č. 152/1 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad C, délky 685,6 m, zásobní, na p.p.č. 106, 126/1, 145, 154/1, 154/5, 154/10, 155/1, 446 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad C1, délky 387 m, zásobní, na p.p.č. 70/1, 70/23, 72, 73/1, 86/1, 86/2, 97/1, 97/3, 100, 102/1, 102/3, 103/2, 106, 427, 430, 537/2, st.p.č. 226 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad C2, délky 264 m, zásobní, na p.p.č. 82/1, 83, 84/2, 102/3, 103/2, 106, 418, 432 v k.ú. Horní Malá Úpa
- vodovodní řad D, délky 314,2 m, zásobní, na p.p.č. 91/4, 109/1, 109/2, 109/3, 109/6, 112/1, 112/2, 112/12, 427 v k.ú. Horní Malá Úpa

Během řízení vodoprávní úřad obdržel tyto doklady:

- 1) rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 7.11.2012 zn. 16967/ZP/2012-6, povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu pro společnost VaK Trutnov a.s.
- 2) vyhodnocení odebíraných vzorků dodávané vody v koncových částech řadů (18.6.2013)
- 3) protokol o lab. zkoušce, bodový, úplný (14.8.2012)
- 4) přehled spotřeby vody a měření vydatnosti pramenišť za období 2012-2013 (18.6.2013)
- 5) vyjádření provozovatele společnosti VaK Trutnov a.s (18.6.2013)
- 6) hydrogeologické zhodnocení aktuálního stavu a vydatnosti zdrojů, Horní Malá Úpa – zdroje vody pro veřejný vodovod na p.p.č. 152/1 – předběžné zhodnocení, zpracoval p.g. Petr Tichý, Trutnov, červen 2013

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Stavba výše uvedených vodních děl byla povolena:

I. etapa:

Obecní vodovod Horní Malá Úpa, I. etapa, řad B1, povolena rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 18.5.2004 č.j. ŽP.1785/03,04/Br

- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 16.8.2011 pod č.j. 2011/8748/ŽP/VEL byla povolena změna stavby před dokončením, změna termínu dokončení stavby do 31.12.2012

II. etapa:

Obecní vodovod Horní Malá Úpa, II. etapa, řad A, A1, A2, B, B2, B3, B4 a B4a, povolena rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 20.6.2005 č.j. ŽP.750/04/05Br,Dy

- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 29.12.2006 bylo povoleno předčasné užívání vodovodního řadu B4 a D (III. etapa) do 31.12.2007

- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 28.8.2008 bylo povoleno předčasné užívání vodovodního řadu B4 a D (III. etapa) do 31.12.2011

- rozhodnutí MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 29.11.2010 č.j. 2010/12126/ŽP/BRM bylo povoleno předčasné užívání řadu B4, D a B4a do 31.12.2011

- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 16.8.2011 pod č.j. 2011/8750/ŽP/VEL byla povolena změna stavby před dokončením , změna termínu dokončení stavby do 31.12.2012
- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 25.8.2011 pod č.j. 2011/9040/ŽP/BRM byla povolena změna stavby před dokončením , spočívající v redistribuci trasových délek vodovodu (posunutí vodojemu + změna trasy vod. řad B)

III. etapa:

Obecní vodovod Horní Malá Úpa , III. etapa , řad C, C1, C2 a D, povolena rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 20.6.2005 č.j. ŽP.725/05/Dy

- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 29.12.2006 bylo povoleno předčasné užívání vodovodního řadu B4 a D (III. etapa) do 31.12.2007
- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 28.8.2008 bylo povoleno předčasné užívání vodovodního řadu B4 a D (III. etapa) do 31.12.2011
- rozhodnutí MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 29.11.2010 č.j. 2010/12126/ŽP/BRM bylo povoleno předčasné užívání řadu B4, D a B4a do 31.12.2011
- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 16.8.2011 pod č.j. 2011/8749/ŽP/VEL byla povolena změna stavby před dokončením , změna termínu dokončení stavby do 31.12.2012
- rozhodnutím MěÚ Trutnov – OŽP ze dne 25.8.2011 pod č.j. 2011/9102/ŽP/BRM byla povolena změna stavby před dokončením , spočívající v doplnění řadu C1 o podzemní redukční stanici

- Předmětem stavby byla výstavba obecního (veřejného) vodovodu v obci Malá Úpa – v katastru Horní Malá Úpa, v místní části Pomezí boudy, Nové domky a Černá voda ve formě nových řadů, vodojemu, oprav původních jímacích zařízení a jejich případné posílení. Stavba je členěna na tři stavební etapy a byla realizována v různých časových horizontech (viz. rozdělení stavby) z technických důvodů, provozních (zprovoznění nových objektů) a ekonomických (společný výkop s kanalizací pro oblast Nové domky). Aplikace uložení části trubního rozvodu v dřívější době vycházela i z požadavku Správy KRNP na minimalizaci opakovaných výkopových prací. Výrazná změna byla provedena odlišným způsobem realizace podzemního vodojemu, namísto monolitní konstrukce přímo na místě byly osazeny předpřipravené komory a spojeny. Vodojem je proveden jako podzemní prefabrikovaná železobetonová nádrž s manipulační komorou se vstupem v nadzemní části a s příslušným hygienickým zabezpečením. Přítok vody z prameniště je regulován na vstupu do vodojemu regulačními a uzavíracími armaturami. Vodojem současně plní akumulaci funkce požární vody (min. objem vodojemu je třeba 22 m³) a funkci přerušovací komory. Nově vybudovaný vodovod je napojen na stávající vodní zdroje podzemní vody, které se v rámci stavby zrenovovaly a v průběhu zkušebního provozu bylo prokázáno, že jsou dostačující. K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti jímání podzemní vody bylo vydáno pouze územní rozhodnutí pro stanovení pásma hygienické ochrany vodního zdroje I. a II. stupně, viz. rozhodnutí ze dne 6.10.2003 č.j. 295/06-Mo.
- Celková délka tras přírodních i zásobních řadů je 4040,3 m z toho 2015 m realizováno v předstihu a 2025,3 m realizováno v roce 2011 (aktualizace rozsahu stavby). Součástí stavby byly i opravy povrchu betonových konstrukcí v pramenních jímkách, výměna jejich vystrojení (armatury, žebříky, poklopy), vyčištění jímacího zařízení, čištění a desinfekce objektů, doplnění o redukční stanice tlaku a hydranty. Při stavbě byl zachován provoz stávajícího vodovodu a po realizaci bylo provedeno přepojení jednotlivých objektů.
- Při výstavbě vodovodu byly respektovány stávající podzemní inženýrské sítě – spojové kabely, energetické kabely, dosavadní vodovodní potrubí a kanalizační potrubí, ke kterému byla občasné navrhovaná trasa vodovodu přikládána (doloženy výsledné protokoly o kontrole). Nově zrealizovaná stavba není v kolizi se žádným chráněným objektem či ochranným pásmem, kromě dosavadních inženýrských sítí a ochranným pásmem lesa a vlastním lesem. Povolena spotřeba vody je 30 000 m³/rok.
- Stavba výše uvedených vodních děl byla provedena dle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem se změnami, které nevyžadují samostatné vodoprávní řízení a jsou obsaženy v dokumentaci skutečného provedení „Vodovod Horní Malá Úpa (aktualizace rozsahu díla)“, zpracované Trio Projektem, architektonická a inženýrská spol. s r.o., Jaroměřská 2353, Dvůr Králové nad Labem, leden 2012, č. zak. 14/2010. Správa KRNP – OSS i vodoprávní úřad na základě místního šetření dne 18.6.2013 považují i úpravy kolem vodojemu za dostačující (nebude zbudována ochranná zítka, bude přemístěno osazení tělesa vodojemu k patě tělesa).
- Byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení a v průběhu vedeného řízení nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné námítky ani připomínky. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby byla provedena dne 18.6.2013.
- K řízení byl předložen Provozní řád vodovodu Horní Malá Úpa zpracovaný: Vodohospodářské služby RT, s.r.o., Horní Lánov 61, březen 2012 včetně Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, ze dne 28.3.2012 č.j. s-khshk 6818/2012/hok.tu/po, ve věci schválení provozního řádu. Vodoprávní úřad návrh provozního řádu posoudil a nemá námitek, v průběhu zkušebního provozu byla ověřena jeho funkčnost a není třeba doplnění. Dle výsledku provozovatele bude chlorování prováděno při odtoku

z vodojemu přímo do spotřebiště v závislosti na proleklém množství vody. Pravidelně bude prováděno odkalování koncových větví vodovodu, zvláště v mezisezónním období.

- Provoz předmětného vodovodu pro veřejnou potřebu bude vykonávat společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., Revoluční 19, 541 51 Trutnov na základě povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydaného dne 7.11.2012 č.j. 16967/ZP/2012-6.
- Dle ustanovení §30 odst. 1 vodního zákona stanoví vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních vod využívaných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok. Dle předložených výsledků odebírané vody bylo z předmětných zdrojů odebráno v roce 16 060 m³ a za období roku 2013 již 12 780 m³. Z předběžného hydrogeologického posouzení je zřejmé, že vydatnost těchto zdrojů po provedené rekonstrukci je s vysokou pravděpodobností stejná nebo vyšší než před provedením stavebních úprav. Dále dle plánovaného rozvoje obce Malá Úpa nebude potřeba vody výrazně snižována. Návrh na stanovení ochranného pásma podává ten kdo má právo odebírat vodu ze zdroje a je ho třeba podat na formuláři č.21 uvedeném ve vyhlášce č. 432/2001 Sb.

Vodoprávní úřad předložený návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí posoudil a dospěl k názoru, že vydáním povolení nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Je třeba dále pokračovat v průběžném hydrogeologickém zhodnocení, vést evidenci o vydatnosti a spotřebě vody a zaznamenávat veškeré provozní záležitosti.

Účastníci řízení byli určeni podle ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (účastníci vodoprávního řízení) a dle §78 zákona č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (účastníci kolaudačního řízení):

- Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa, IČ: 656 119 – žadatel, investor, majitel parcel dotčených stavbou a obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí
- vlastníci podzemních sítí v dotčeném území:
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- vlastníci pozemků dotčených stavbou:
 - ACTISTAV spol. s r.o., Klatovská 854, 148 00 Praha 4
 - TRANS-EX, spol. s r.o., Brodského 1672, 149 00 Praha
 - Správa KRNAP Vrchlabí, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 - MEGA centrum s.r.o., Nábřeží 87, 150 00 Praha 5
 - SPORT MALÁ ÚPA, a.s., Nábřeží 87, 150 00 Praha 5
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
 - Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
 - Martina Kreysová, Rašínovo nábřeží 409/34, 128 00 Praha 2
 - Peter Soldán, K Sokolovně 426/20, 503 41 Hradec Králové
 - Ing. Karel Svoboda, Brodského 1672/15, 149 00 Chodov
 - Eva Svobodová, Brodského 1672/15, 149 00 Chodov
 - Ing. Jaroslav Syrový, Brodského 1672, 149 00 Praha
 - Marie Svobodová, Čajkovského 915, 500 09 Hradec Králové
 - Martina Svobodová, Bratří Čapků 407, 500 03 Hradec Králové
 - Ing. Libor Přichystal, Strážné 22, 543 52 Strážné
 - Martin Kohl, Mladé Buky 174, 542 23 Mladé Buky
 - Jana Kohlová, Josefa Skupy 2522, 434 01 Most
 - Jana Němečková, Bohuslava Martinů 232, 434 01 Most
 - Jaroslav Jirotko, Horní Malá Úpa 123, 542 27 Malá Úpa
 - Karel Brendl, Na Třešňovce 192, 552 11 Velichovky
 - Věra Brendlová, Na Třešňovce 192, 552 11 Velichovky
 - Ing. Petr Hemelík, Třída Snp 860, 500 03 Hradec Králové
 - Hana Potůčková, Belveder 886, 518 01 Dobruška
 - Hedvika Čepová, Horní Malá Úpa č.ev.1, 542 21 Malá Úpa
 - Martin Kohl, Mladé Buky 174, 542 23
 - Kateřina Vojířová, Ostrčilova 346, 541 01 Trutnov

V průběhu vodoprávního řízení bylo vodoprávním úřadem sledováno zda nedochází, nebo nedojde vydáním povolení k nepřiměřenému omezení práv nebo právem chráněných zájmů účastníků řízení. V průběhu celého vodoprávního řízení nebylo shledáno porušení této zásady správního řízení. Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o liniovou stavbu a řízení je vedeno jako řízení s velkým počtem účastníků, byli účastníci řízení uvědomeni veřejnou vyhláškou.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Trutnov - odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Trutnov. Podané odvolání má, v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Miloslav Diviš v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

„z pověření vedoucího“
Ing. Monika Brázdová
oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

Toto rozhodnutí bude v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Doručí se:

Obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa, IČ: 656 119

Na vědomí:

Krajská hygienická stanice KHK, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 01 Trutnov

Správa KRNP Vrchlabí – OSS, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

a.a.